



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ДС-39(Е) 09.02.2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Детские сады
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Елец, ул. Юбилейная, д. 3а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2238,6 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка Да 11331 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта 2009
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
краткое наименование МБДОУ детский сад № 39 г. Ельца
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Елец, ул. Юбилейная, д. 3а
- 1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная собственность
- 1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации городского округа город Елец
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты обл. Липецкая, г. Елец, ул. Свердлова, д. 12, корп. а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности Образование->Детские сады
- 2.2 Виды оказываемых услуг Образовательная деятельность, Образовательные (Начальное образование, Основное общее образование, среднее (полное) общее образование), Присмотр и уход за детьми
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
- 2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 283 вместимость 280 пропускная способность 280
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка "Улица Черокманова". Маршруты №1, №5, №10а.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
- 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание: Нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(У), ДЧ-И(К, О), ДУ-И(Г)ВНД-И(С)
2	Этаж 1 -> Вход в здание	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
4	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ДП-В
5	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДУ-И(К, О, Г, У)ВНД-И(С)
6	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
7	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(У)ВНД-И(К, Г)
8	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
9	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ДП-В
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДП-И(О), ДЧ-И(С), ДУ-И(К, Г, У)
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С)
12	Этаж 2 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С, Г)
13	Путь следования к объекту	ДП-И(У), ДЧ-И(С), ДУ-И(О, Г)ВНД-И(К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И(К,С), ДЧ-И(О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения
2	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->снизить высоту порога до 1,4 см., установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть оборудованный пандус, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, установить нескользкое покрытие, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см.; Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть оборудованный пандус, предусмотреть оборудованный пандус
3	Пути движения внутри здания	Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 23, 27->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 30, 36, 67->предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей
4	Пути эвакуации	
5	Зона целевого назначения	
6	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 3,4,5, 15,19,20,21, 32,33, 34,35, 45,46,47->предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 5, 6,7, 15, 28, 50, 58, 70, 69, 68->предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни
7	Помещения культурно-массового обслуживания	Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 24->снизить высоту порога до 1,4 см., предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания
8	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить рельефные таблички доступности, разместить тактильную информацию на кабинах, разместить тактильную информацию на поручнях лестниц
9	Путь следования к объекту	Работ по адаптации пути следования к объекту не требуется
		Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели направления движения; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть оборудованный пандус, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, установить нескользкое покрытие, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть оборудованный пандус, предусмотреть оборудованный пандус;

10	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни, предусмотреть оборудованную кабину для инвалидов, установить опорные поручни; Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., предусматривать не менее 5% кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить рельефные таблички доступности, разместить тактильную информацию на кабинах, разместить тактильную информацию на поручнях лестниц
----	--------------------	---

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

Государственная программа Липецкой области. "Социальная поддержка граждан, реализация
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И(О), ДУ-И(К,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата: http://www.dostupno48.ru/ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 09.02.2020
2. Акта обследования объекта: № акта ДС-39(Е) 09.02.2020
3. Решения Комиссии:

от 09.02.2020
от

Обследование проведено ИП Суханова М.С.

